



Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные системы безопасности»

Комсомольская ул. д. 64, г. Комсомольск-на-Амуре, 681024, +7(4217) 53-97-22, +7(4217) 53-97-70, info@dvfb.kms.ru, www.dvfb.kms.ru,
ОГРН 1032700044365/ИНН 2703024087/КПП 270301001

АКТ проверки работоспособности средств и систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

г. Комсомольск-на-Амуре

06.03.2024г.

Проведена проверка работоспособности следующих средств и систем обеспечения пожарной безопасности:

ФГБОУ ВО «КНАГУ»

(указывается вид систем – АПТ, ПС, ОПС и т.д.)

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные системы безопасности»

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (исполнителя), проводившего проверку)

на объекте: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского, 3- Общежитие №3

(указывается наименование объекта.)

Расположенному по адресу:

Проверка работоспособности проведена в период:

06.03.2024г.

на основании лицензии МЧС России от 09.04.2009г. № 27-Б/00008

В результате проверки работоспособности средств и систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

1. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре находится в рабочем состоянии.
2. Монтаж шлейфов пожарной сигнализации и системы оповещения выполнен горючим кабелем (ФЗ-123 ст.84 п,8)
3. Оборудование расположенное на приборной доске, подключено к сети U-220Вс нарушением ПУЭ, СП6.13130.2013п.4.10, аварийное освещение неисправно.
4. Приборная доска собрана с нарушением СП 484.13115000.2020, п.5.14-5.16

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Представитель заказчика



2024г.

Директор ООО «ДВСБ»



Чудинов А.В./

« 2024г.



Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные системы безопасности»

Комсомольская ул. д. 64, г. Комсомольск-на-Амуре, 681024, +7(4217) 53-97-22, +7(4217) 53-97-70, info@dvsb.kms.ru, www.dvsb.kms.ru,
ОГРН 1032700044365/ИНН 2703024087/КПП 270301001

АКТ проверки работоспособности средств и систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

г. Комсомольск-на-Амуре

12.03.2024

Проведена проверка работоспособности следующих средств и систем обеспечения пожарной безопасности:
ФГБОУ ВО «КНАГУ»

(указывается вид систем – АПТ, ПС, ОПС и т.д.)

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные системы безопасности»

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (исполнителя), проводившего проверку)

на объекте: г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Первостроителей, 22/2- Общежитие №2

(указывается наименование объекта.)

Расположенному по адресу:

Проверка работоспособности проведена в период:

12.03.2024

на основании лицензии МЧС России от 09.04.2009г. № 27-Б/00008

В результате проверки работоспособности средств и систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

1. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре находится в рабочем состоянии.
2. Монтаж шлейфов пожарной сигнализации и системы оповещения выполнен горючим кабелем (ФЗ-123 ст.84 п,8)
3. Ручные пожарные извещатели частично не ремонтпригодны.
4. Оборудование расположенное на приборной доске, подключено к сети U-220Вс нарушением ПУЭ, СП6.13130.2013п.4.10, отсутствует аварийное освещение.
5. Приборная доска собрана с нарушением СП 484.13115000.2020, п.5.14-5.16
6. Отсутствует пожарная сигнализация в комнатах №114 и 116

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Представитель заказчика


2024г.

Директор ООО «ДВСБ»


Чудинова А.В./
2024г.